


# ガスが止まってガスメーターの 表示ランプが点滅していたら (赤ランプ)

ガス漏れなどの異常がない場合は、  
マイコンメーターの復帰ボタンで、復帰していただけます。

## マイコンメーター復帰の手順



※この図は都市ガス用です。



1) すべての器具栓、ガス栓を閉じ、ガス機器を止める。  
屋外の設備も忘れずに。  
メーターのガス栓は閉めない。



2) メーターの復帰ボタンのキャップを外す。  
(キャップの付いていないメーターもあります)



3) 復帰ボタンを奥までしっかり押してすぐ指を離す。  
赤ランプは再び点滅をする。  
キャップを元に戻す。



4) 約3分待つ(この間ガス漏れがないか確認しています)  
3分経過後に、再度マイコンメーターをご確認いただき、赤ランプの点滅が消えていればガスは使えます。

5) ガス栓の閉め忘れやガス機器の止め忘れがないのに復帰できない場合は、ガス漏れが考えられますので当社へご連絡下さい。

プロパンガスをご使用のお客様は、マイコンメーターの復帰ボタンの位置が違いますので  
ご注意ください。